

2019年5月19日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月17日	5月17日	5月17日	5月17日
採取時刻	7:20	9:07	7:27	9:10
Cs-134(約2年)	85	77	99	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	1,200	790	1,100	55
全	1,700	2,400	1,600	140
H-3(約12年)	160	400	120	240

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。