

2019年5月22日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日
採取時刻	7:23	9:07	7:14	9:11
Cs-134(約2年)	100	54	80	ND(13)
Cs-137(約30年)	1,400	850	1,100	60
全	2,000	2,500	1,500	170
H-3(約12年)	ND(120)	350	160	260

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。