

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日
採取時刻	7:38	8:12	7:49	8:15
Cs-134(約2年)	120	48	170	6.8
Cs-137(約30年)	1,600	860	2,500	71
全	2,400	2,500	3,400	160
H-3(約12年)	ND(120)	350	ND(120)	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。