

2019年5月26日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月24日	5月24日	5月24日	5月24日
採取時刻	7:27	9:11	7:34	9:14
Cs-134(約2年)	88	58	180	ND(6.5)
Cs-137(約30年)	1,100	830	2,200	55
全	1,500	2,400	2,400	130
H-3(約12年)	180	430	ND(120)	250

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。