

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

|              | 1号機放水路立坑水 |       | 2号機放水路立坑水 |        |
|--------------|-----------|-------|-----------|--------|
|              | 上流側       | 下流側   | 上流側       | 下流側    |
| 採取日          | 5月27日     | 5月27日 | 5月27日     | 5月27日  |
| 採取時刻         | 7:29      | 9:11  | 7:20      | 9:15   |
| Cs-134(約2年)  | 52        | 74    | 120       | ND(12) |
| Cs-137(約30年) | 660       | 800   | 1,600     | 61     |
| 全            | 1,000     | 2,400 | 2,100     | 120    |
| H-3(約12年)    | ND(110)   | 270   | ND(110)   | 180    |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。