

2019年5月31日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月29日	5月29日	5月29日	5月29日
採取時刻	7:29	8:02	7:40	8:05
Cs-134(約2年)	40	50	100	ND(11)
Cs-137(約30年)	600	850	1,600	47
全	860	2,500	1,800	130
H-3(約12年)	ND(110)	380	ND(110)	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。