

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月31日	5月31日	5月31日	5月31日
採取時刻	7:35	9:18	7:43	9:21
Cs-134(約2年)	47	66	110	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	600	790	1,400	59
全	770	2,400	1,600	180
H-3(約12年)	ND(120)	250	ND(120)	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。