

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日
採取時刻	7:31	8:12	7:53	8:15
Cs-134(約2年)	29	73	95	ND(10)
Cs-137(約30年)	430	860	1,100	39
全	580	2,500	1,400	110
H-3(約12年)	ND(110)	440	ND(110)	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。