

2019年6月16日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月14日	6月14日	6月14日	6月14日
採取時刻	7:18	8:56	7:04	8:59
Cs-134(約2年)	28	72	190	ND(5.3)
Cs-137(約30年)	460	910	2,200	54
全	580	2,600	2,600	120
H-3(約12年)	ND(110)	330	ND(110)	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。