

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月19日	6月19日	6月19日	6月19日
採取時刻	7:16	7:48	7:27	7:51
Cs-134(約2年)	49	66	180	ND(12)
Cs-137(約30年)	640	940	2,500	62
全	690	2,600	2,800	120
H-3(約12年)	ND(120)	430	ND(120)	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。