

2019年6月23日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日
採取時刻	7:50	9:06	6:57	9:09
Cs-134(約2年)	39	68	140	ND(7.1)
Cs-137(約30年)	590	970	2,000	63
全	790	2,700	2,600	150
H-3(約12年)	ND(110)	420	ND(110)	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。