

2019年6月30日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月28日	6月28日	6月28日	6月28日
採取時刻	7:22	9:05	7:08	9:08
Cs-134(約2年)	27	64	120	ND(11)
Cs-137(約30年)	510	910	1,700	51
全	590	2,600	2,100	150
H-3(約12年)	ND(120)	290	ND(120)	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。