

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日
採取時刻	7:47	7:34	7:45	8:16	7:45	7:43	7:46	7:51	7:38	7:40	8:21	7:40	7:48	7:51
降雨量(mm/日)	0	4.5	1.5	0	0	0	0	0	4.5	1.5	0	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
Cs-134(約2年)	ND(0.65)	ND(0.67)	ND(0.80)	ND(0.86)	ND(0.65)	0.81	ND(0.54)	ND(0.48)	ND(0.62)	ND(0.54)	ND(0.44)	ND(0.80)	ND(0.62)	ND(0.77)
Cs-137(約30年)	7.6	6.8	2.0	1.8	5.9	7.6	5.3	ND(0.90)	1.2	1.7	1.6	1.4	ND(0.87)	1.1
全	15	15	4.6	3.7	11	12	12	4.0	ND(3.5)	ND(3.8)	ND(3.2)	ND(3.2)	ND(3.5)	ND(3.6)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.8)	-	-	-	-	-	-	ND(7.8)	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	4.5	1.5	0	0	0	0	0	4.5	1.5	0	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.019	0.020	0.017	0.015	0.022	0.014	0.020
Cs-134(約2年)	ND(0.97)	ND(0.86)	ND(0.65)	ND(0.75)	ND(0.55)	ND(0.89)	ND(0.81)	ND(0.63)	ND(0.73)	ND(0.59)	ND(0.48)	ND(0.65)	ND(0.78)	ND(0.51)
Cs-137(約30年)	4.0	4.6	7.3	5.9	3.5	3.2	4.3	ND(0.77)	ND(0.87)	ND(0.69)	ND(0.59)	ND(0.67)	ND(0.78)	ND(0.82)
全	8.1	6.3	12	6.4	5.3	7.7	6.9	ND(3.7)	ND(4.1)	ND(3.3)	3.7	ND(3.3)	ND(3.5)	ND(3.8)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	ND(7.8)	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は4月5日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日			4月12日	4月13日	4月14日	4月15日		
採取日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日			4月12日	4月13日	4月14日	4月15日		
採取時刻	8:08	8:10	7:36	7:35			8:03	8:13	7:40	7:40		
降雨量(mm/日)	0	0	1	4.5			0	0	1	4.5		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.66)	ND(0.49)	ND(0.58)	ND(0.80)			ND(0.84)	ND(0.79)	ND(0.61)	ND(0.76)		
Cs-137(約30年)	2.3	4.6	5.2	2.3			1.6	1.1	1.6	3.3		
全	5.5	9.3	8.0	ND(2.9)			ND(3.4)	4.7	ND(3.8)	11		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日			4月12日	4月13日	4月14日	4月15日		
採取日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日			4月12日	4月13日	4月14日	4月15日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	1	4.5			0	0	1	4.5		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	1.5	ND(0.91)	ND(0.99)	1.4			ND(0.88)	ND(0.52)	ND(0.60)	ND(0.52)		
Cs-137(約30年)	19	8.6	7.6	19			ND(0.85)	ND(0.79)	ND(0.76)	ND(0.80)		
全	25	10	7.8	26			ND(3.4)	ND(3.3)	ND(3.6)	6.4		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

\* 太枠内が今回公表データ。他は4月15日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。