

福島第一 地下水バイパス揚水井 No.10 分析結果

単位:Bq/L

地下水バイパス 揚水井 No.10		
	東京電力	第三者機関
採取日	2019年6月13日	
採取時刻	7:55	
全	ND(10)	ND(2.4)
H-3(約12年)	1,500	1,400

* 太枠内が今回公表データ。他は6月15日にお知らせ済み。

* 第三者機関:日本分析センター

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。