

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日
採取時刻	7:09	9:29	6:57	9:33
Cs-134(約2年)	50	61	230	ND(7.7)
Cs-137(約30年)	690	890	3,400	110
全	850	2,700	3,900	180
H-3(約12年)	160	350	ND(110)	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。