

2019年7月14日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月12日	7月12日	7月12日	7月12日
採取時刻	6:32	8:59	6:19	9:02
Cs-134(約2年)	38	56	160	ND(8.4)
Cs-137(約30年)	440	790	2,400	87
全	550	2,400	3,100	180
H-3(約12年)	ND(130)	420	ND(130)	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。