

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月15日	7月15日	7月15日	7月15日
採取時刻	7:13	9:13	7:03	9:17
Cs-134(約2年)	48	57	140	ND(10)
Cs-137(約30年)	550	890	1,900	93
全	710	2,400	2,700	180
H-3(約12年)	ND(110)	380	120	150

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。