

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月17日	7月17日	7月17日	7月17日
採取時刻	7:23	8:24	7:33	8:27
Cs-134(約2年)	32	58	120	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	560	810	1,900	93
全	660	2,400	2,400	180
H-3(約12年)	ND(120)	300	ND(120)	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。