

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月26日	7月26日	7月26日	7月26日
採取時刻	7:23	9:00	7:06	9:03
Cs-134(約2年)	41	49	97	11
Cs-137(約30年)	530	810	1,300	150
全	710	2,200	1,700	260
H-3(約12年)	ND(110)	290	ND(120)	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。