

2019年7月31日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月29日	7月29日	7月29日	7月29日
採取時刻	7:17	9:23	7:07	9:26
Cs-134(約2年)	32	68	79	9.8
Cs-137(約30年)	580	800	1,100	140
全	830	2,300	1,500	230
H-3(約12年)	ND(120)	320	ND(120)	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。