

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日
採取時刻	7:08	9:03	6:58	9:09
Cs-134(約2年)	37	52	86	12
Cs-137(約30年)	560	780	1,000	140
全	770	2,400	1,300	240
H-3(約12年)	ND(120)	360	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。