

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月16日	8月16日	8月16日	8月16日
採取時刻	7:03	8:26	6:52	8:29
Cs-134(約2年)	39	46	72	ND(6.4)
Cs-137(約30年)	560	750	1,000	110
全	750	2,200	1,300	200
H-3(約12年)	ND(120)	250	ND(120)	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。