

2019年8月21日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 8月19日 | 8月19日 | 8月19日 | 8月19日 |
| 採取時刻 | 6:56 | 8:46 | 6:46 | 8:50 |
| Cs-134(約2年) | 34 | 49 | 81 | 10 |
| Cs-137(約30年) | 520 | 760 | 980 | 120 |
| 全 | 680 | 2,300 | 1,400 | 200 |
| H-3(約12年) | ND(110) | 340 | ND(110) | 110 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。