

2019年8月23日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月21日	8月21日	8月21日	8月21日
採取時刻	7:17	7:48	7:27	7:51
Cs-134(約2年)	30	52	59	ND(6.6)
Cs-137(約30年)	500	740	950	91
全	670	2,300	1,400	160
H-3(約12年)	ND(110)	330	ND(110)	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。