

2019年8月25日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月23日	8月23日	8月23日	8月23日
採取時刻	7:00	10:00	7:10	10:04
Cs-134(約2年)	41	58	230	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	640	810	3,300	130
全	810	2,400	4,000	230
H-3(約12年)	ND(110)	280	ND(110)	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。