

2019年8月30日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 8月28日 | 8月28日 | 8月28日 | 8月28日 |
| 採取時刻 | 7:44 | 9:21 | 7:35 | 9:25 |
| Cs-134(約2年) | 42 | 52 | 160 | 9.3 |
| Cs-137(約30年) | 630 | 780 | 2,200 | 90 |
| 全 | 820 | 2,400 | 2,700 | 200 |
| H-3(約12年) | ND(110) | 400 | ND(110) | 210 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。