

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日
採取時刻	7:00	8:52	6:51	8:56
Cs-134(約2年)	58	46	120	8.0
Cs-137(約30年)	790	750	1,700	140
全	940	2,400	2,200	270
H-3(約12年)	ND(120)	330	ND(120)	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。