

2019年9月18日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日
採取時刻	7:07	8:59	6:54	9:03
Cs-134(約2年)	39	50	130	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	450	750	1,800	130
全 β	600	2,400	2,400	230
H-3(約12年)	ND(120)	330	ND(120)	160

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。