

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月18日	9月18日	9月18日	9月18日
採取時刻	6:54	7:42	7:14	7:46
Cs-134(約2年)	25	42	120	ND(7.7)
Cs-137(約30年)	460	690	1,800	100
全	650	2,400	2,200	210
H-3(約12年)	ND(110)	360	ND(110)	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。