

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日
採取時刻	7:30	7:30	7:25	7:30	7:20	7:27	7:15	7:35	7:35	7:30	7:35	7:25	7:32	7:20
降雨量(mm/日)	3.5	13	4	5.5	15.5	0.5	0	3.5	13	4	5.5	15.5	0.5	0
流量(m ³ /秒)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.048	0.005	0.003	0.006	0.006	0.006	0.006	0.009	0.006	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.91)	ND(0.75)	ND(0.61)	ND(0.57)	ND(0.73)	0.89	ND(1.1)	ND(0.72)	0.52	0.70	ND(0.55)	ND(0.66)	ND(0.60)	ND(1.2)
Cs-137(約30年)	4.8	7.4	6.2	5.6	6.1	9.9	7.8	4.5	4.6	6.4	3.3	7.7	7.0	3.5
全	12	10	8.2	11	11	16	14	6.3	8.5	8.5	8.4	11	7.7	4.9
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	11	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	3.5	13	4	5.5	15.5	0.5	0	3.5	13	4	5.5	15.5	0.5	0
流量(m ³ /秒)	0.016	0.020	0.016	0.011	0.016	0.015	0.011	0.058	0.109	0.063	0.031	0.055	0.035	0.020
Cs-134(約2年)	1.5	1.6	4.8	2.0	3.8	9.4	2.6	ND(0.48)	ND(0.53)	ND(0.61)	ND(0.55)	ND(0.82)	ND(0.61)	ND(0.91)
Cs-137(約30年)	26	26	78	30	53	130	31	1.8	2.0	1.0	1.0	0.93	ND(0.76)	0.79
全	42	34	110	42	61	180	42	6.3	8.4	4.6	4.4	ND(3.6)	4.2	4.9
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	17	-

* 太枠内が今回公表データ。他は7月26日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日			8月2日	8月3日	8月4日	8月5日		
採取日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日			8月2日	8月3日	8月4日	8月5日		
採取時刻	7:10	7:55	7:35	7:10			7:05	7:50	7:40	7:15		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	0.64	ND(0.60)	ND(0.57)	ND(0.88)			ND(0.66)	ND(0.56)	ND(0.53)	ND(0.65)		
Cs-137(約30年)	9.6	13	11	8.9			2.5	3.2	2.3	2.0		
全	13	17	12	12			4.2	3.5	7.6	ND(3.9)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日			8月2日	8月3日	8月4日	8月5日		
採取日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日			8月2日	8月3日	8月4日	8月5日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.86)	0.92	ND(1.3)	ND(0.67)			ND(0.65)	ND(0.59)	ND(0.59)	ND(0.61)		
Cs-137(約30年)	15	13	11	13			1.0	ND(0.87)	ND(0.96)	ND(0.82)		
全	17	15	19	17			ND(3.1)	ND(3.4)	ND(3.8)	ND(3.4)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は8月5日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。