

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	8月22日		8月22日		8月22日		8月22日		8月22日	8月22日	8月22日	
採取時刻	7:26		7:29		7:06		7:11		7:14	7:17	6:59	
全	ND(12)		ND(12)		ND(12)		ND(4.1)		ND(12)	ND(12)	ND(12)	
H-3(約12年)	19		21		30		22		420	1,400	760	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。