

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	9月5日		9月5日		9月5日		9月5日		9月5日	9月5日	9月5日	
採取時刻	6:50		6:54		7:01		7:06		7:11	7:15	7:24	
全	ND(11)		ND(11)		ND(11)		ND(4.1)		ND(11)	ND(11)	ND(11)	
H-3(約12年)	24		18		32		23		390	1,500	890	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。