

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	10月1日	10月1日	10月1日
採取時刻	8:45	8:53	9:01
全	ND(15)	ND(15)	ND(15)
H-3(約12年)	350	1,500	ND(110)

* G-1,G-2は1回 / 週。G-3は1回 / 月。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。