

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

| | H6エリア周辺地下水 | | |
|-----------|------------|--------|-----|
| | G-1 | G-2 | G-3 |
| 採取日 | 11月12日 | 11月12日 | |
| 採取時刻 | 8:51 | 8:58 | |
| 全 | 21 | 39 | |
| H-3(約12年) | 210 | 540 | |

* G-1,G-2は1回/週。G-3は1回/月。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。