

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日
採取時刻	6:59	9:01	6:50	9:05
Cs-134(約2年)	41	59	110	ND(5.9)
Cs-137(約30年)	630	910	1,500	96
全	820	2,400	1,800	190
H-3(約12年)	120	350	ND(110)	190

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。