

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月11日	10月11日	10月11日	10月11日
採取時刻	7:08	8:31	6:55	8:34
Cs-134(約2年)	49	51	99	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	800	750	1,500	71
全	890	2,300	1,700	210
H-3(約12年)	ND(110)	310	ND(110)	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。