

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日
採取時刻	6:58	7:26	7:09	7:29
Cs-134(約2年)	760	56	140	ND(13)
Cs-137(約30年)	11,000	820	2,200	110
全	13,000	2,300	3,000	180
H-3(約12年)	ND(110)	290	ND(120)	120

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。