

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日
採取時刻	7:09	8:36	6:57	8:39
Cs-134(約2年)	760	57	140	ND(8.5)
Cs-137(約30年)	11,000	800	2,000	80
全	13,000	2,200	2,800	170
H-3(約12年)	230	310	ND(110)	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。