

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月21日	10月21日	10月21日	10月21日
採取時刻	7:02	8:56	6:52	9:00
Cs-134(約2年)	480	48	130	ND(13)
Cs-137(約30年)	7,200	770	1,800	81
全	10,000	2,100	2,400	200
H-3(約12年)	210	270	ND(110)	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。