

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月28日	10月28日	10月28日	10月28日
採取時刻	7:03	8:55	6:53	9:00
Cs-134(約2年)	580	97	160	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	8,900	1,200	2,200	97
全	11,000	2,900	3,000	170
H-3(約12年)	300	370	ND(100)	ND(100)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。