

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月30日	10月30日	10月30日	10月30日
採取時刻	7:09	7:36	7:18	7:39
Cs-134(約2年)	520	85	110	ND(11)
Cs-137(約30年)	7,600	1,200	1,900	58
全	10,000	2,500	2,600	140
H-3(約12年)	140	250	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。