

2019年11月3日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日
採取時刻	7:08	8:48	6:54	8:51
Cs-134(約2年)	400	69	140	ND(6.4)
Cs-137(約30年)	5,900	970	1,800	66
全 $\beta$	7,600	2,300	2,500	150
H-3(約12年)	220	290	ND(110)	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。