

2019年11月8日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日
採取時刻	7:09	7:36	7:18	7:39
Cs-134(約2年)	320	59	96	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	4,600	920	1,500	72
全	6,300	2,400	2,200	150
H-3(約12年)	380	320	ND(110)	110

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。