

2019年11月17日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月15日	11月15日	11月15日	11月15日
採取時刻	7:06	9:06	6:51	9:09
Cs-134(約2年)	200	55	80	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	3,000	900	1,300	61
全 β	4,100	2,400	1,900	150
H-3(約12年)	220	280	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。