

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月25日	11月25日	11月25日	11月25日
採取時刻	7:02	8:51	6:52	8:47
Cs-134(約2年)	150	45	77	7.1
Cs-137(約30年)	2,400	730	1,400	65
全	3,300	2,300	1,700	160
H-3(約12年)	130	350	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。