

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月27日	11月27日	11月27日	11月27日
採取時刻	7:07	7:40	7:20	7:44
Cs-134(約2年)	200	51	76	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	2,700	680	1,100	67
全	3,400	2,200	1,700	150
H-3(約12年)	250	380	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。