

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月2日	12月2日	12月2日	12月2日
採取時刻	7:07	9:31	6:58	9:35
Cs-134(約2年)	160	37	61	ND(6.2)
Cs-137(約30年)	2,600	640	870	49
全	3,400	2,300	1,200	140
H-3(約12年)	190	310	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。