

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月11日	12月11日	12月11日	12月11日
採取時刻	7:05	7:34	7:14	7:37
Cs-134(約2年)	150	44	53	ND(6.2)
Cs-137(約30年)	2,600	660	820	43
全	3,300	2,300	1,200	120
H-3(約12年)	210	350	ND(110)	150

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。