

2019年12月18日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月16日	12月16日	12月16日	12月16日
採取時刻	7:03	8:59	6:53	9:04
Cs-134(約2年)	170	47	50	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,800	690	880	51
全	3,300	2,200	1,300	140
H-3(約12年)	170	330	ND(110)	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。