

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月18日	12月18日	12月18日	12月18日
採取時刻	7:10	7:39	7:19	7:42
Cs-134(約2年)	180	37	66	ND(8.1)
Cs-137(約30年)	2,800	700	980	42
全	3,300	2,100	1,300	100
H-3(約12年)	210	300	ND(100)	150

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。